



3xYDY3x2.5mm<sup>2</sup>  
AW YDY3x1.5mm<sup>2</sup>

3xYDY3x2.5mm<sup>2</sup>  
AW YDY3x1.5mm<sup>2</sup>

3xYDY3x2.5mm<sup>2</sup>  
AW YDY3x1.5mm<sup>2</sup>

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA  
PRZEWODY ZASILAJĄCE TYPU YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>  
PRZEWODY DO LAMP I PRZECĄCZNIKÓW TYPU YDYp 4x1.5mm<sup>2</sup>  
PRZEWODY DO LAMP I WYŁĄCZNIKÓW TYPU YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>  
PRZEWOD TYPU YDYp 5x1.5mm<sup>2</sup>  
OPRAWY KIERUNKOWE

3xYDY3x2.5mm<sup>2</sup>  
AW YDY3x1.5mm<sup>2</sup>

3xYDY3x2.5mm<sup>2</sup>  
AW YDY3x1.5mm<sup>2</sup>

LEGENDA

- E1 IDEALLUX B.LI.44N BB LED 44W 5830lm 4000K
- E2 IDEALLUX INKSP10N INNOVA R SP NEW 10W 1300 lm 652mm 4000K 10W
- E3 IDEALLUX INKSP20N INNOVA R SP NEW 20W 2600 lm 652mm 4000K 20W
- E4 IDEALLUX INTN66N INNOVA T NEW 66W 9500 lm 1557mm 4000K 66W
- E5 PL LD CIRCLE S II 29W IP44
- E6 IDEALLUX INPKXS33N INNOVA PARK 33W 4860lm 4000K
- E7 IDEALLUX INKSP27N INNOVA R SP NEW 27W 3720 lm 1557mm 4000K 27W

- AW1 TM TECHNOLOGIE 32\_NM ITECH M2 NM
- AW2 TM TECHNOLOGIE 39\_NM ITECH C2 NM

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE TM TECHNOLOGIE  
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE ZEWNĘTRZNE TM TECHNOLOGIE ONTEC S W1  
CZUJNIK RUCHU



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARC-HIT  
UL. ROŻANA 10, 53-226 WROCŁAW  
PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW  
TEL./071/ 372 - 53 - 87, FAX/071/ 342 - 38 - 95  
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL  
WWW.ARC-HIT.PL



DATA: 07.2017 NUMER: 09 SKALA: 1:100

TEMAT: BUDOWA SIECI OŚWIETLIWEJ I OGRZEWANIA W BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJAMI WYMIENIOWYMI I OGRZEWANIEM WODNOCIĄGOWYM KANAŁIZACJA SANITARNEJ I OŚWIETLIWIENIA TERENU - JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. AMTCAZKA, DZ. NR 926/1, 986/1

INWESTOR: JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZKIE"

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZMIAN

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

RYSUNEK: INSTALACJE OŚWIETLIENIA - PRZYZIEMI

Imię i nazwisko nr uprawnień podpis

Projektant: mgr inż. Krzysztof Zawadzki 173105/13

Sprawdził: mgr inż. Andrzej Zawadzki 17197