RG-1

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

III PIĘTRO

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

PIWNICE

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RL
R-GAR

10xYDY5x10mm^2

TL

R303 D02-25A (x8)

ośw.kl.schodowej YDY 3x1.5mm^2

S301 B10 — YDY3x1.5mm^2 — OŚW.AW
S301 B10 — YDY3x1.5mm^2 — OŚW.PIWNICE
S301 B16 — YDY 3x1.5mm^2 — ośw.wej. +NM
S301 C2 — AZH S — YDY3x1.5mm^2 — OŚW. WE.+NM
S301 B10 — YDY3x2.5mm^2 — G — GRZEJNIK
S301 B10 — YDY3x2.5mm^2 — G — GRZEJNIK
S301 B10 — YDY3x2.5mm^2 — G — GRZEJNIK
S301 B10 — YDY3x2.5mm^2 — RTV 1
S301 C4 — YDY3x2.5mm^2 — D — DOMOFON
S301 B10 — YDY3x4mm^2 — SD
S302 16A — P302 16A — ΔIn 30mA — S302 B10 — YDY5x10mm^2
S304 B6 — OCHRONNIK KLASY B+C — L1 L2 L3 N — PE

FR303-63 — 400V kWh — R303 D02-16A

INVERTER 1
2000 Coolcept

PV

S302 B25A — 2x(1xYLY 6mm) — MODUŁY PV P250 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2xDEHN DG M YPV 3p SCI 1000

FR302

szyna wyrównawcza Fe/Zn 30x4 mm

VAL-MS 230ST — L1 L2 L3 N — PE

ST

YKY 5x35mm^2

HDGs 3x1.5mm^2

DPX-I 160

RG-2

ZK

HDGs 3x1.5mm^2

WYŁ. P.POŻ.

WYŁĄCZNIK P.POŻ. (PRZY WEJŚCIU DO KL. SCH.)

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	07.2017	NUMER:	21	SKALA:	-

TEMAT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI WRAZ Z ISNTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ,DOJŚCIAMI , DROGAMI,PARKINGAMI,SIECIĄ WODOCIAGOWA,KANALIZCJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI,KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJI OŚWIETLENIA TERENU ; JASTRZEBIE ZDRÓJ UL.WITCZAKA , DZ. NR 928/41 , 986/41
INWESTOR:	JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO “DASZEK” UL. 1 MAJA 15 , 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
RYSUNEK:	SCHEMAT RG-1

	Imie i nazwisko	nr uprawnien	podpis
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13	
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97	