

3xYD73x2.5mm²
AW YD73x1.5mm²

PRZEWODY DO LAMP I PRZECIĄCZNIKÓW TYPU YD'p 4x1.5mm²
PRZEWODY DO LAMP I WŁĄCZNIKÓW TYPU YD'p 3x1.5mm²
PRZEWÓD TYPU YD'p 5x1.5mm²

OPRĄTY KIERUNKOWE

5m

3

3xYDY3x2.5mm2
AW YDY3x1.5mm2

3xYDY3x2.5mm2
AW YDY3x1.5mm2



3xYDY3x2.5mm2
AW YDY3x1.5mm2

3xYDY3x2.5mm2
AW YDY3x1.5mm2

3xYDY3x2.5mm2
AW YDY3x1.5mm2

LEGENDA

- | | |
|-----|---|
| E1 | IDEALLUX BBL44N BB LED 44W 5830Lm 4000K |
| E2 | IDEALLUX INRSP10N INNOVA R SP NEW 10W 1300 Lm 652nm 4000K 10W |
| E3 | IDEALLUX INRSP20N INNOVA R SP NEW 20W 2600 Lm 652nm 4000K 20W |
| E4 | IDEALLUX INTN66N INNOVA T NEW 66W 9500 Lm 1557nm 4000K 66W |
| E5 | PL LD CIRCLE S II 29W IP44 |
| E6 | IDEALLUX IMPKX33N INNOVA PARK 33W 4860Lm 4000K |
| E7 | IDEALLUX INSPPTN INNOVA R SP NEW 27W 3720 Lm 1557nm 4000K 27W |
| AW1 | TM TECHNOLOGIE 32_NM TTECH M2 NM |
| AW2 | TM TECHNOLOGIE 39_NM TTECH C2 NM |
| AW3 | OSWIETLENIE EVAKUACYJNE KIERUNKOWE TM TECHNOLOGIE |
| AW4 | OSWIETLENIE EVAKUACYJNE KIERUNKOWE TM TECHNOLOGIE ONTEC S W |
| AW5 | CZUJNIK RUCHU |

		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT" UL. ROŻAŃNA 10, 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 53 - 87, FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL			
DATA:	07.2017	NUMER:	10		SKALA:
TEMAT:	BUDOWA DWUCH BUDYNKÓW WIELKOROZMIAROWYCH Z GABŁOZAMI WIELOWYMIYANĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WENKOWYMI I DOŚCIKAMI, DROGAMI PARKINGOWYMI, SIĘCIĄ WODOCIĄGOWĄ, KANAŁAMI ŚMIECIOWYMI I OŚWIETLENIOWYMI, WRAZ Z WYPOSAŻENIEM WOCZASOWYM I KANAŁAMI ŚMIECIOWYMI I OŚWIETLENIOWYMI, TERENU, JASZCZĘCIE GŁÓWY I KONTAKTOWY, DLA INWESTYCJI "ARC-HIT".				
INWESTOR:	JASZCZĘCIE GŁÓWY I KONTAKTOWY BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK" UL. 1 MAJA 15, 44-330 JASZCZĘCIE ZDRÓJ				
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZMIAN				
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA				
RYSENEK:	INSTALACJE OŚWIETLENIA - 1 PIĘTRO				
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis		
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13			
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97			