



ZAS. GRZEJENIA YDY3x2.5mm²

- 3 Gniazdo słone IP42+0 Pt.
- Instalacja gniazd wtykowych wykonana przewodem YDYp 3x2.5mm
- Instalacja wykonana jako podtynkowa
- Gniazdo pod zmywarkę el. na wys. 0.4m od posadzki
- Gniazdo nad meblami kuchennymi na wys. 1.1m od posadzki
- Gniazda w łazienkach bryzgoszczelne na wys. 1.4m od posadzki
- Pozostałe gniazda zamontować na wys. 0.3m od posadzki

DATA:	07.2017	01/B	KALA:	1:100
TEMAT:	BUDOWA SPOKOJU BUDYNKU WIELKOPŁASZCZYNOWY Z GAZOWANIEM I INSTALACJAMI WENTYLACYJNYMI DOŁĄCZAJĄCYMI DO GAZOWANIA WODOCIEGOWNIA KANAŁIZACJA SANITARNIEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZANIEM WODOCIEGOWNIA KANAŁIZACJA SANITARNIEJ I DESZCZOWEJ OŚWIETLENIA TERENU: JASTRZEBIE ZDRÓJ UL. WITCZAKA, DZ. NR 28/41, 28/41			
INWESTOR:	JASTRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZKIE"			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA			
RYSUNEK:	INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH -PIWNICA			
	Imię i nazwisko	nr uprawnień podpis		
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173105/13		
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17197		

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARC-HIT

UL. RÓŻANA 10, 53-226 WROCŁAW

PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW

TEL./071/ 372 - 53 - 87, FAX/071/ 342 - 38 - 95

EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL

WWW.ARC-HIT.PL

UWAGA: efektywność i jakość

WSTĘPNE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICZ ZAŁOŻENIE, POWINNOBY PRZEKAZAĆ INFORMACJE DO PROJEKTANTA.

TEJ RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYTY LUB REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA