



ZAS. GRZEJNIKA YDY3x2.5mm²

- 3 Gniazdo siłowe 3x16A
- 3 Gniazdo wtykowe 1FAZ-0 PT.
- Instalacja gniazd siłowych wykonana przewodem YDYp 3x2.5mm
- Instalacja wykonana jako podtylnkowa
- Gniazdo pod zamykarkę el. na wys. 0.4m od posadzki
- Gniazda nad meblami kuchennymi na wys. 1.1m od posadzki
- Gniazda w łazienkach bryzgoszczelne na wys. 1.4m od posadzki
- Pozostałe gniazda zamontować na wys. 0.3m od posadzki

DATA:				07.2017		01/A		1:100	
TEMAT:				BUDOWA		01/A		1:100	
INWESTOR:				JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZKÓ"		JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZKÓ"		JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZKÓ"	
STADIUM:				PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN		PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN		PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN	
BRANŻA:				ELEKTRYCZNA		ELEKTRYCZNA		ELEKTRYCZNA	
RYSTUNEK:				INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH -PIWNICA		INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH -PIWNICA		INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH -PIWNICA	
				Imię i nazwisko		nr uprawnień		podpis	
Projektant:				mgr inż. Krzysztof Zawadzki		173100/13			
Sprawdził:				mgr inż. Andrzej Zawadzki		17197			

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTRYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUMIĘŻONEJ POWINNOBY PRZEKAZAĆ STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZYZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARC-HIT
UL. RÓŻANA 10, 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87, FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL