



- Instalacje piornoochrona wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprzężanych na uchwytych przy pomocy drutu Fe/Zn 0 8mm.
- Zwody pionowe wykonać drutem Fe/Zn 0 8mm. /
- Zwody pionowe mocować za pomocą śrub naciągowych.
- K-422 zacisk kontroli na wys. ok. 1,5m.
- Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyć w ołok
- Połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie, przy czym długość spawu powinna być równa co najmniej podwójnej szerokości taśmy
- ⊖ na kominie wykonać rozki
- Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyć z PEN w złączu
- Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm
- Instalacja fotowoltaiczna moduły PV 265Wp

		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT"		
		UL. RÓŻANA 10, 53-226 WROCŁAW		
		PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW		
		TEL. 071/1 372 - 53 - 87, FAX 071/ 342 - 38 - 95		
		EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL		
		WWW.ARC-HIT.PL		
DATA:	07.2017	NUMER:	18	
		SKALA:	1:100	
TEMAT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELKOGOSZCZYNIC Z GARAŻAMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI DOŚCIAMI, DROGAMI PARKINGOWYMI, SIĘCIĄ WODOCIĄGOWĄ, KANAŁAMI SANITARNymi I OŚWIETLENIA TERENU, KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ, IZOLACJĄ TERMICZNĄ I DŁUGOŚCI 1000m			
INWESTOR:	JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK"			
	UL. 1 MAJA 15, 44-390 JASTRZĘBIE ZDRÓJ			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA			
RYSUNEK:	INSTALACJA ODGROMOWA - DACH			
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13		
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97		